

Số: /SNN-QLXDCT

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2021

V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án
Tuyến đường huyện đoạn từ Dương Đức đi
Xuân Hương.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1085/SGTVT-QLCL ngày 22/6/2021 của Sở Giao thông vận tải, về việc tham gia ý kiến thẩm định Dự án: Tuyến đường huyện từ Dương Đức đi Xuân Hương, do Ban QLDA ĐTXD huyện Lạng Giang làm chủ đầu tư (*kèm theo hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi gồm hồ sơ Bản vẽ TKCS, thuyết minh dự án, thuyết minh thiết kế cơ sở, hồ sơ dự toán...*). Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về thuyết minh thiết dự án và thuyết minh thiết kế cơ sở:

- Căn cứ lập thuyết minh: Trích dẫn một số văn bản - trang 07 (*Thông tư 26/2016/NĐ-CP ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng...*) đã hết hiệu lực.

- Mô tả hiện trạng tại khu vực tuyến đường xây dựng (mục 5.2-trang 23) còn sơ sài, chưa rõ thông tin các hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi. Đề nghị lập bảng thống kê chi tiết các vị trí tuyến đường giao cắt, đi song song với kênh hiện trạng, gồm: Tên kênh (kênh tưới hay kênh tiêu); kết cấu kênh (kênh đất hay kênh xây), kích thước mặt cắt BxH, cao độ đáy kênh, diện tích tưới hoặc diện tích lưu vực tiêu, đơn vị quản lý tuyến kênh, để làm cơ sở thiết kế đấu nối công trình thoát nước đảm bảo yêu cầu tưới, tiêu.

- Giải pháp công trình thoát nước ngang và thoát nước dọc (mục 9.7, trang 48-57): Đề nghị tư vấn xem xét bổ sung thuyết minh tính toán thiết kế khẩu độ cống làm mới (khoảng 15 cống), trên cơ sở nhiệm vụ tưới, tiêu thoát nước tại các vị trí giao cắt với tuyến đường xây dựng. Hồ sơ kèm theo không có phụ lục tính toán thủy lực các cống thoát nước ngang.

- Giải pháp thiết kế, hướng tuyến (mục 9.1.3, trang 48): Tuyến đường cần chú ý đoạn từ Km0 đến Km1+600 có giải pháp thiết kế hướng tuyến dọc ven theo đê tả Thương (đê cấp II, Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý) như tại vị trí điểm đầu tuyến đường Km0 trùng với Km0 đê tả Thương, đoạn Km1+200 có vượt nối đường ngang với dốc lên xuống của đê,... Đề nghị Chủ đầu tư làm việc với cơ quan quản lý về đê điều (Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang) để được hướng dẫn thỏa thuận về phương án, giải pháp xây dựng trong hành lang bảo vệ Đê điều (tại những vị trí nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ Đê điều), đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định về Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường có đi qua một số vị trí đất canh tác của địa bàn thuộc xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang nằm trong vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng theo Quyết định 1733/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang, về việc Phê duyệt kết quả xây dựng Bản đồ số hóa các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng; các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Đề nghị chủ đầu tư xem xét, đánh giá những vị trí tuyến đường đi qua, đảm bảo hạn chế tối đa việc lấn chiếm vùng sản xuất nông sản chủ lực.

- Bổ sung nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 2, Điều 19 Luật Phòng, chống thiên tai.

2. Về hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở:

- Các bản vẽ thiết kế công qua đường công tròn, công hộp,...đề nghị bổ sung gắn các cao độ đáy công và đỉnh công.

- Các bản vẽ mặt cắt ngang về đào đắp của rãnh thoát nước, mặt cắt ngang các công hộp qua đường...thiếu tính toán diện tích đào, đắp để tính khối lượng đào, đắp làm cơ sở lập dự toán công trình.

- Bổ sung các bản vẽ bình đồ, trắc ngang, trắc dọc, chi tiết mặt cắt các tuyến kênh xây dựng hoàn trả.

3. Về hồ sơ dự toán – Tổng mức đầu tư: Đề nghị nghiên cứu vận dụng một số định mức, đơn giá đảm bảo tiết kiệm kinh phí; cập nhật công bố giá vật liệu của Liên Sở: Tài chính – Xây dựng và giá xăng, dầu mới nhất để lập dự toán.

* Các nội dung tham gia khác: Tư vấn rà soát các ý kiến tham gia theo Văn bản số 163/BST-QLN ngày 04/5/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác CTTL Bắc Sông Thương.

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị Sở Giao thông vận tải, chỉ đạo Chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục Thủy lợi;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Nguyễn Văn Dĩnh;
- Lưu: VT, QLXDCT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Dĩnh